



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

n. 31 del 18 MAG. 2021

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto di un sistema di revamping per la supervisione e telecontrollo dell'impianto di depurazione ASI Carini

Il Servizio AFGE propone al Direttore Generale di assumere le necessarie determinazioni in relazione a quanto di seguito illustrato:

Il Servizio AMDE con comi nt. 2547 del 29 aprile 2021 ha così relazionato:

"In considerazione della necessità urgente di dover riattivare il sistema di controllo e monitoraggio a distanza dell'impianto di depurazione di Carini ed accertata l'impossibilità di poter intervenire sul sistema di telecontrollo aziendale esistente che usa tecnologie ormai superate e non confacenti alle nostre esigenze, abbiamo richiesto all'Elettromeccanica Ciulla di Palermo di verificare la possibilità di effettuare una revisione del sistema con nuovi ed innovativi sistemi di telecontrollo che, utilizzando Internet, sostituisce gli sms con informazioni in formato popup inviate su Tablet, Smartphone e Smartwatch attraverso delle APP dedicate da installare sugli stessi dispositivi, fornendo automaticamente informazioni sul funzionamento del processo consentendo in tal modo di reagire in modo rapido e mirato in caso di guasti.

La principale condizione posta alla Ditta prima di formulare l'offerta, è stata quella che il sistema offerto deve immancabilmente dialogare con gli strumenti e con le apparecchiature esistenti oggi all'impianto e nello stesso tempo debba essere, nel prossimo futuro, compatibile ed integrato con il potenziamento previsto dello stesso impianto.

La ditta Elettromeccanica Ciulla di Palermo, dopo numerosi sopralluoghi effettuati, ha presentato il dettagliato preventivo di spesa per un importo complessivo di 69.800,00 euro oltre iva, da noi ritenuto congruo."

Per quanto sopra si chiede autorizzazione a procedere all'affidamento diretto della fornitura del sistema di Revamping alla ditta Elettromeccanica Ciulla di Palermo per un importo di

euro 69.880,00 oltre iva, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e smi, e secondo quanto previsto nella L.120/2020.

Il Responsabile ~~UNITA'~~ GCA/SERVIZIO AFGE

Il Responsabile del Servizio AFGE
F.to Stefania Orlando

La spesa di euro 69.880,00 rientra negli Investimenti 2021 delle
Società.

Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale

18 MAG. 2021

Preso visione della superiore proposta ricevuta in data

In virtù della delega di funzioni ed attribuzione di poteri di cui alla procura speciale notarile n.10874 di repertorio, n. 7215 di raccolta, del 24/09/2018, agli atti del notaio Pierina Saguto, confermati giusta deliberazione dell'Amministratore Unico n. 156 del 3/12/2020

DETERMINA

- Autorizzare l'acquisto presso la ditta Elettromeccanica Ciulla di Palermo del sistema di Revamping per la supervisione e telecontrollo dell'impianto ASI Carini, per un importo di euro 69.880,00 oltre iva.

Autorizzare il Responsabile del Servizio AFGE a sottoscrivere il relativo contratto.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle "Determine del Direttore Generale" tenuto a cura dell'Unità *Coordinamento Rapporti Societari, Segreteria e Protocollo, Comunicazione e Trasparenza (UC_RSCT)*.

18 MAG. 2021

Il Direttore Generale
F.to Avv. Giuseppe Ragonese